

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
**Череповецкий территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Вологодской области**

162610, Вологодская область, город Череповец, улица Ломоносова, дом 42
тел./факс (8202) 57-96-44, E-mail: to-cher@vologda.ru, http://35.rospotrebnadzor.ru/

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

№ 747-16-2023

г.Череповец

10.10.2023 г.

Мною, ведущим специалистом-экспертом Череповецкого территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Вологодской области **Малышевой Анастасией Николаевной** при проведении профилактического визита в отношении муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Центр образования № 12» (МАОУ «ЦО № 12»), ИНН 3528055500, ОГРН 1023501255513, ул.Менделеева, д.14, пр.Строителей, д.12, г.Череповец, Вологодская область

Выявлены следующие нарушения обязательных требований

1. В здании мастерских в коридоре, в столярной мастерской, в учебных кабинетах № 1 и № 2 поверхности стен неровные, краска отслаивается, в столярной мастерской на потолке имеются следы протечек, что является нарушением п.1 ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

2. В здании мастерских в столярной мастерской, в учебных кабинетах № 1 и № 2 поверхности полов имеют дефекты (щели, стершаяся краска), что является нарушением п.1 ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

3. В здании мастерских в столярной мастерской, в учебных кабинетах № 1 и № 2 оконные блоки находятся в неудовлетворительном состоянии - рамы окон негладкие, краска отслоилась, открытие окон затруднено, что не позволяет проводить качественную уборку и проветривание помещений, что является нарушением п.1 ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п.2.7.2, 2.8.3, 2.11.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

4. В кабинетах № 12, 13, 14, 15, 16, 17 имеются лампы с разным светоизлучением, что является нарушением п.1 ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п.2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

№ п/п	Требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований	Срок устранения нарушений
1.	Обеспечить ровные поверхности стен в здании мастерских в коридоре, в столярной мастерской, в учебных кабинетах № 1 и № 2. Обеспечить устранение следов протечек в столярной мастерской	До 01.03.2025г.
2.	Обеспечить покрытие полов без дефектов в здании мастерских в столярной мастерской, в учебных кабинетах № 1 и № 2	До 01.03.2025г.

3.	Обеспечить ровные поверхности рам, их целостность, возможность открывания окон в здании мастерских в столярной мастерской, в учебных кабинетах № 1 и № 2	До 01.03.2025г.
4.	Обеспечить использование ламп с одинаковым световозлучением в кабинетах № 12, 13, 14, 15, 16, 17	До 01.03.2025г.


Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МАОУ «ЦО № 12», ул. Менделеева, д.14, г. Череповец, Вологодская область.

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в г. Череповце, Череповецком, Шекснинском, Кадуйском, Устюженском, Чагодощенском, Бабаевском районах по адресу ул. Ломоносова, 42, г. Череповец, тел. (8202) 57-96-44, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «01» марта 2025г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-эксперт
ТО Роспотребнадзора



А.Н.Мальшева


С предписанием ознакомлен

(подпись)

Н.Г.Агафонова
(Ф.И.О.)

«10» октября 2023г.

Предписание направлено по адресу:



3.	Обеспечить ровные поверхности рам, их целостность, возможность открывания окон в здании мастерских в столярной мастерской, в учебных кабинетах № 1 и № 2	До 01.03.2025г.
4.	Обеспечить использование ламп с одинаковым световозлучением в кабинетах № 12, 13, 14, 15, 16, 17	До 01.03.2025г.