



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Вологодской области

г. Вологда, ул. Мальцева, 41, тел. (8172) 57-11-02

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

г. Вологда, ул. Зосимовская, 63а, тел. (8172) 75-31-65

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Череповцу

г. Череповец, ул. Коммунистов, 35, тел. (8202) 51-70-31

Предписание N 108/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному образовательному учреждению

«Центр образования №12» (ИНН 3528055500)

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнение Распоряжения ВРИД начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Череповцу управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Вологодской области Беспрознова С.М. от 13.08.2018 г. № 108 проведена плановая выездная проверка соблюдения требований пожарной безопасности на территории и в здании МБОУ «Центр образования №12» по адресам: Вологодская область, г. Череповец, ул. Менделеева, 14; пр. Строителей, 11

Проверка проводилась инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Череповцу управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Вологодской области старшим лейтенантом внутренней службы Четверговой Александрой Викторовной

совместно с *директором МБОУ «Центр образования №12» Агафоновой Ниной Геннадьевной, заместителем директора Беляевой Жанной Павловной*

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N Предп исания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнен ии (указывае тся только выполнен ие)
1	2	3	4	5
<i>ул. Менделеева, 14 (здание школы)</i>				
1.	Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты (обнаружения пожара и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390, п. 61; Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ	01.08.2019	

		«Технический регламент о требования пожарной безопасности» ст. 82 п.2,8; ст. 103 п. 2.; СП 5.13130.2009 «Установка пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические» п.13.15.7.		
2.	Отсутствует резервное питание усилителя СОУЭ.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390, п. 61, п.63	01.08.2019	
3.	Выходы с лестничных клеток на кровлю не выполнены в виде противопожарных люков 2-го типа размером 0,6x0,8 метра по закрепленным стальным стремянкам.	СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. п.7.6, п.7.7.	01.08.2019	
пр.Строителей, 12 (здание детского сада)				
4.	Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты (обнаружения пожара и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390, п. 61; Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требования пожарной безопасности» ст. 82 п.2,8; ст. 103 п. 2.; СП 5.13130.2009 «Установка пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические» п.13.15.7.	01.08.2019	
5.	Не защищены автоматической пожарной сигнализацией помещения (помещение кухни).	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390, п. 61; Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требования пожарной безопасности» ст. 83 п.6.;	01.08.2019	

		СП 5.13130.2009 «Установка пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические» п.13.3.2.		
6.	Предусматриваемые в составе объектов классов Ф1.1 пищеблоки, а также части зданий, группы помещений, либо отдельные помещения производственного, складского и технического назначения (прачечные, гладильные, мастерские, кладовые, электрощитовые и т.д.), за исключением помещений категорий В4 и Д, следует выделять противопожарными стенами не ниже 2-го типа (перегородками 1-го типа) и перекрытиями не ниже 3-го типа (в зданиях I степени огнестойкости - перекрытиями 2-го типа).	Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требования пожарной безопасности» ст. 88, таб. 23, 24; СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты ограничения распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 4.17; п. 5.2.6.	01.08.2019	
7.	Выходы с лестничных клеток на кровлю не выполнены в виде противопожарных люков 2-го типа размером 0,6x0,8 метра по закреплённым стальным стремянкам.	СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. п.7.6, п.7.7.	01.08.2019	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;

- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться

имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.



М.Л.П.
(подпись)
Инспектор ОНД и ПР по
Череповцу УНД и ПР ГУ МЧС
России по Вологодской области
(должность государственного инспектора)

Четвергова А.В.
(фамилия, инициалы)

"26" сентября 2018 г.

Предписание для исполнения получил:

М.Л.П.
(подпись)

директор
(должность)

Андреева Н.О.
(фамилия, инициалы)

"26" сентября 2018 г.

Предписание направлено

(фамилия, инициалы физического лица или законного представителя юридического лица)

« ____ » _____ 20 ____ г., исходящий № _____
(заполняется при направлении копии определения по почте)